



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KRAŚNIKU

Kraśnik, dnia 2019...12...19...

Urząd Miejski w Urzędowie

Wpł. 20.12.2019

L. dz.

L. zał. podpis.....

23-200 Kraśnik, ul. Kościuszki 36
tel/fax. (81) 884-36-73
psse.krasnik@pis.gov.pl, http://pssekrasnik.pis.gov.pl

ONS - HK. 721.14/9/14/2019

**Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Wodna 76
23-250 Urzędów**

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY

dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zadworze

za okres od stycznia do grudnia 2019r.

Działając w oparciu o art. 4 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019., poz. 59) w związku z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku**, po przeanalizowaniu wyników z badań wody przeprowadzonych w ramach:

• **kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu w dniach:**

21.08.2019r., próby wody pobrane w zakresie parametrów mikrobiologicznych po przerwie w dostawie wody spowodowanej awarią elektryczną:

- sieć – mieszkanie prywatne, Zadworze 73 - Nr sprawozdania SB/91331/08/2019
- sieć – sklep spożywczy w Zadworzu - Nr sprawozdania SB/91329/08/2019
- sieć – mieszkanie prywatne, Zadworze 71 - Nr sprawozdania SB/91330/08/2019

29.08.2019r. – próby wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych pobrane zgodnie z harmonogramem poboru prób wody na rok 2019r. w następujących punktach zgodności:

- sieć – mieszkanie prywatne, Zadworze 63 - Nr sprawozdania SB/98881/08/2019
- sieć – sklep spożywczy w Popkowicach - Nr sprawozdania SB/94864/08/2019
- sieć – mieszkanie prywatne, Popkowice 45 - Nr sprawozdania SB/94865/08/2019

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

20.11.2019r. – próby wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych pobrane zgodnie z harmonogramem poboru prób wody na rok 2019r. w następujących punktach zgodności:

- sieć – mieszkanie prywatne, Zadworze 63 - Nr sprawozdania SB/132906/11/2019
- sieć – mieszkanie prywatne, Popkowice 45 - Nr sprawozdania SB/132908/11/2019

• kontroli urzędowej sprawowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Kraśniku w dniu:

05.03.2019r., próby wody pobrane zgodnie z harmonogramem na rok 2019 w następujących punktach zgodności:

- sieć – Skorczyce 52, Szkoła Podstawowa – nr sprawozdania WD/162/2019 w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych
- sieć – Punkt Apteczny Rodzinny, Popkowice 6 – nr sprawozdania WD/163/2019 w zakresie parametrów mikrobiologicznych

**stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę Zadworze**

Uzasadnienie:

Sprawozdania z badań laboratoryjnych wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zadworze, wykazały, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania przywołanego na wstępie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. zawarte w załączniku Nr 1 cz. A tabela 1 i cz. C tabela 1 w zakresie wymagań mikrobiologicznych oraz w załączniku Nr 1 cz. B, cz. C tabela 2 oraz cz. D tabela 2 w zakresie wymagań fizyko-chemicznych.

W bieżącym roku na ujęciu wystąpiła awaria spowodowana wyładowaniem atmosferycznym, która powodowała krótkotrwałą przerwę w dostawie wody. Właściciel wodociągu podjął natychmiast działania naprawcze. Dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców woda poddana została dezynfekcji. Próby wody pobierane ze środkiem dezynfekcyjnym oraz próby wody pobrane po przepłukaniu sieci wodociągowej nie wykazywały przekroczeń mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Badania zostały przeprowadzone w akredytowanych laboratoriach: Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie (w ramach kontroli urzędowej) oraz SGS Polska Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna (w ramach kontroli wewnętrznej).

Państwowy Powiatowy
inspektor Sanitarny w Kraśniku
Katarzyna Sagan
Katarzyna Sagan

Otrzymują:

1. Adresat
2. Urząd Miejski w Urzędowie, ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów .
3. a/a